

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет:

„Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар /калциев хипохлорит/ за нуждите на „В и К“ ООД Кърджали“

1. Спецификация за течен хлор за обеззаразяване на питейни води:

Течния хлор да отговаря на стандарт БДС-EN 937:2009 или еквивалент.

Доставката да се придружава със сертификат за качество, съгласно БДС-EN 937, ясно обозначение за срока на годност на съдовете и предпазни капачки за съдовете с вместимост 40 кг., приемо-предавателен протокол и информационен лист за безопасност /еднократно/.

Установяването на повредените вентили да става с двустранно подписан протокол.

Доставките на течен хлор да се изпълняват с транспорт на доставчика франко склад на възложителя при ПСПВ – с.Енчец,общ.Кърджали в оборотни съдове /бутилки по 40 кг. и варели по 400 кг./, собственост на доставчика.

Прогнозно количество течен хлор за период от 12 месеца - 13(тринадесет) тона

2. Спецификация на натриев хипохлорит /концентрирана белина/ за обеззаразяване на питейни води:

Натриевият хипохлорит да отговаря на стандарт БДС-EN 937:2007 или еквивалент.

Доставките на натриев хипохлорит да се изпълняват с 1000 л. пластмасови съдове, собственост на доставчика, с негов транспорт франко склад на възложителя.

Всяка доставка да бъде придружена от сертификат за качество, съгласно който количеството на свободен хлор де е установено на не по-малко от 90 g/l свободен хлор съгласно БДС - EN 901:2007, приемо-предавателен протокол и информационен лист за безопасност /еднократно/;

При отклонение от качеството /наличие на свободен хлор по-малко от 90 g/l или установяване на странични замърсявания извън нормите съгласно БДС - EN 901:2007/, съгласно резултати,получени в лабораториите на доставчика и възложителя, ще се извършва корекция във фактурата, както следва:

- от 80 до 90 g/l свободен хлор, понижаване на цената с 10 %;
- от 70 до 80 g/l свободен хлор, понижаване на цената с 20 %;
- от 60 до 70 g/l свободен хлор, понижаване на цената с 30 %;
- под 60 g/l свободен хлор, не се заплаща и се прави рекламация на стоката.

Разходите за отстраняване на несъответствията са за сметка на доставчика.

аплащането по фактура да се извършва след резултата от проведения входящ контрол на доставената партида.

Прогнозно количество натриев хипохлорид (концентрирана белина) за период от 12 месеца – 5 (пет) тона

3. Спецификация за хлорната вар /Калциев хипохлорит/ за обеззаразяване на питейни води:

Качеството на хлорната вар /калциев хипохлорит/, предмет на настоящата обществена поръчка, да отговаря на стандарт БДС EN 900-2008 /или еквивалентно/ със съдържание на активен хлор не по-малко от 27 % , което изпълнителя гарантира със сертификат за анализ представен при доставката.

Доставката на хлорна вар да се извършва в прахообразно състояние в чували с вместимост 25 кг. с негов транспорт до франко склад на възложителя при ПСПВ – с.Енчец,общ.Кърджали.

Всяка доставка да бъде придружена със сертификат от анализ гарантиращ качеството на натриевият хипохлорит, приемо-предавателен протокол и информационен лист за безопасност /еднократно/;

Прогнозно количество хлорната вар /калциев хипохлорит/, за период от 12 месеца - 12(дванадесет) тона

Готовност от страна на Изпълнителя за доставка на заевеното количество – до 2 работни дни