

Решение

№.....222.....

град Кърджали20-05.....2020 година

За прекратяване на обществена поръчка

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с Решение № 144 от дата 07.04.2020 г. на управителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00958-2020-0003

ПРЕКРАТЯВАМ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“ , открита с Решение №144 от дата 07.04.2020 г. на управителя, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00958-2020-0003

Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП.

Мотиви за прекратяване:

Процедурата е открита с Решение № 144 от дата 07.04.2020 г. на управителя и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00958-2020-0003.

Съгласно раздел 1 Обща информация, т.1.4. Проектна документация като част от техническата оферта на участниците, ...“Техническото предложение на участника трябва да включва, без да се ограничава до: ... т. 2 ТЕХНОЛОГИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ, ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ“. От друга страна в раздел 27 Изискуема документация от изпълнителя (документацията, която трябва да бъде представена за одобрение на Инженера в съответствие с договора) в т. 27.4. е посочено че „ Изпълнителят трябва да извърши лабораторни анализи за определяне на скоростта на утаяване на суспендираните вещества във водата преди и след коагулация. Анализът на резултатите, заедно с надеждни източници на научно-техническа информация, трябва да послужи за ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА УТАИТЕЛЯ ЗА ТОВ...“. Съгласно Методика за оценка Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да съдържа като минимум: 3. Представяне на Технологичното ораз-

меряване на процесите и хидравличните изчисления; 4. Представяне на Технологична схема, Генерален план, Планове и разреза на новите технологични съоръжения и сгради и други чертежи и схеми по преценка на участника; ... 6. Представяне на Изчисления за доказване на частични експлоатационни нужди на новопроектираните и реконструирани съоръжения, включващи посочване на потребяваните Ел. енергия за технологични нужди (квтч/год.) и Реагенти (кг/год.); ... „ Участникът декларира задължителните елементи в Приложение 3.2 Предложение за изпълнение на поръчката. Същото съгласно Проект на договор част първа, т.1.2. е съставлящо и формиращо Договора, като следва да се разглежда като взаимно обясняващо с него и другите приложения. Извършване от Изпълнителя на лабораторни анализи за определяне на скоростта на утаяване на суспендираните вещества във водата преди и след коагулация би довело до разминаване при Технологичното оразмеряване на процесите и хидравличните изчисления в Предложението за изпълнение на обществената поръчка и проектната документация, което по своята същност представлява съществено изменение на Договора.

В Приложение D 5.1-5, т. 1.1.11. е посочена индикативна информация за предвидената стабилизационна обработка, но липсва информация за показатели „Р-Общо солесъдържание мг/л“, „С20 – съдържание на въглероден двуокис във водата преди коагулация“, които са в основата при оразмеряването на стабилизационното стъпало – определянето на основните технологични параметри на стабилизационната обработка на водата, което съответно има отношение спрямо „5.2 Разход за реагенти (кг/год.)“.

Предоставените размери в „Приложение D5.1-5 – Технологично оразмеряване“ са следните: Диаметър на един радиален утайтел (18,0м), Диаметър на разпределително устройство (1,60м), Дълбочина на радиалния утайтел (3,5м), Диаметър на зоната за флокулация (4м). По отношение на дълбочината на радиалния утайтел не е посочена част/зона на утайтеля – периферия, при камерата за флокулация или при разпределителното устройство. За целите на изготвяне на техническо предложение от заинтересованите лица е необходимо уточнение с цел избор на подходящо машинно технологично оборудване, което съответно има отношение спрямо „5.1 Разход на ел.-енергия за технологични нужди (кВтч/год.)“.

В раздел 28. Изисквания към технологичния процес, т. 28.9. Разходи за поддръжка и експлоатация е поставено изискване показателите на разходите за поддръжка и експлоатация не трябва да надхвърлят 10% от стойностите, предложени от Изпълнителя в неговата Оферта. Липсата на показатели определящи елемент от Техническото предложение, а именно: Представяне на Изчисления за доказване на частични експлоатационни нужди на новопроектираните и реконструирани съоръжения, включващи посочване на потребяваните Ел. енергия за технологични нужди (квтч/год.) и Реагенти (кг/год.) е съществено.

Формулираните условия способстват за отказ на заинтересовани икономически оператори, които имат капацитет за изпълнение и необосновано ограничават участието им в процедурата по възлагането на обществената поръчка. В допълнение, считам, че е налице нарушение на Закона за обществените поръчки и на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, респективно налице е основание за налагане на финансова корекция във връзка с изложените несъответствия по горепосочената обществена поръчка.

Предвид горепосочените обстоятелства е налице хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: установени са нарушения при откриването ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Необходими

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201 ☎ 0361 6 4655 ✉ wik_kardzhali@abv.bg 🌐 http://wik-kardzhali.bg

са съществени промени в условията на обявената обществена поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Настоящото решение може да бъде обжалвано на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в деня на издаването му на следната електронна преписка в „Профила на купувача“: <https://vik-kardzhali.com/profilkupuвачи/view/?id=141>.

Обявлението за възлагане на поръчката с информация за прекратяването на същата, следва да бъде изпратено до РОП при Агенцията за обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз, в седемдневен срок от влизане в сила на настоящото Решение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Славчо Димов Славков
управител на ВиК ООД, гр. Кърджали

